



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

6-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,144	2,560	1,560	3.80	23.28
PSR Arequipa SUR	26,550	1,928	968	3.94	26.15
PSR Tacna	22,320	1,227	723	3.80	20.23
PSR Moquegua	171	27	0	3.59	33.04
PSR Ilo	211	32	0	3.81	19.36
PSR La Joya	17,207	1,359	134	3.90	25.61
Total Distribuido	109,603				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,603	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.