



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

9-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,438	2,538	1,270	3.84	21.39
PSR Arequipa SUR	31,163	1,576	1,012	3.91	25.86
PSR Tacna	18,000	1,082	857	3.79	20.88
PSR Moquegua	171	24	0	3.59	34.44
PSR Ilo	211	32	0	3.80	16.02
PSR La Joya	14,940	1,430	535	3.90	29.55
Total Distribuido	108,922				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,922	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.