



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

10-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,650	2,496	1,020	3.83	25.50
PSR Arequipa SUR	26,550	1,624	948	3.97	28.07
PSR Tacna	24,210	1,139	877	3.80	25.20
PSR Moquegua	171	25	0	3.59	36.43
PSR Ilo	211	32	0	3.81	17.81
PSR La Joya	23,580	1,434	323	4.00	29.70
Total Distribuido	118,372				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,372	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.