



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

11-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,750	2,352	1,168	3.86	23.17
PSR Arequipa SUR	26,888	1,448	296	4.00	25.25
PSR Tacna	21,915	1,364	0	3.89	23.03
PSR Moquegua	152	22	0	3.59	33.64
PSR Ilo	199	31	0	3.81	17.85
PSR La Joya	13,024	676	218	3.90	27.80
Total Distribuido	104,927				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,927	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.