



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

15-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,175	2,512	1,136	3.80	22.50
PSR Arequipa SUR	27,000	1,528	864	3.97	26.37
PSR Tacna	17,618	854	0	3.80	23.15
PSR Moquegua	172	24	0	3.59	32.49
PSR Ilo	214	34	0	3.81	19.12
PSR La Joya	19,410	1,504	161	3.90	26.24
Total Distribuido	105,589				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,589	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.