



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 16-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,744	2,432	1,816	3.84	24.00
PSR Arequipa SUR	27,450	1,640	1,020	3.95	27.30
PSR Tacna	24,885	1,323	960	3.69	21.09
PSR Moquegua	172	24	0	3.59	34.77
PSR Ilo	214	36	0	3.81	17.25
PSR La Joya	18,180	1,390	514	3.90	28.72
Total Distribuido	117,645				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,645	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.