



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

17-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,413	2,464	1,024	3.86	24.56
PSR Arequipa SUR	30,825	1,632	812	4.00	28.60
PSR Tacna	24,570	1,371	898	3.80	24.30
PSR Moquegua	172	22	0	3.59	37.74
PSR Ilo	214	35	0	3.81	20.12
PSR La Joya	20,820	1,294	144	3.89	31.54
Total Distribuido	119,014				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,014	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.