



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 20-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,500	2,064	1,384	3.83	24.28
PSR Arequipa SUR	28,575	1,576	884	3.95	27.07
PSR Tacna	21,263	1,046	823	3.89	19.89
PSR Moquegua	170	28	0	3.59	33.05
PSR Ilo	215	30	0	3.80	17.67
PSR La Joya	21,465	1,469	285	3.89	26.82
Total Distribuido	112,188				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,188	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.