



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

21-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,100	2,320	1,184	3.83	22.43
PSR Arequipa SUR	25,425	1,592	908	3.92	26.60
PSR Tacna	19,485	1,120	813	3.80	24.19
PSR Moquegua	170	27	0	3.59	34.99
PSR Ilo	215	31	0	3.81	24.29
PSR La Joya	23,415	1,562	177	3.89	27.87
Total Distribuido	112,810				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,810	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.