



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

23-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,000	2,448	1,312	3.81	24.23
PSR Arequipa SUR	28,125	1,624	908	3.94	28.73
PSR Tacna	23,872	1,540	929	3.89	23.11
PSR Moquegua	154	20	0	3.59	34.48
PSR Ilo	213	33	0	3.81	17.74
PSR La Joya	18,540	1,517	116	3.89	29.43
Total Distribuido	115,905				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,905	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.