



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

24-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,397	2,560	1,144	3.83	23.86
PSR Arequipa SUR	26,550	1,624	832	3.97	27.26
PSR Tacna	20,925	1,102	829	3.80	26.08
PSR Moquegua	148	24	0	3.59	36.75
PSR Ilo	202	32	0	3.81	26.45
PSR La Joya	20,775	1,309	598	3.89	29.71
Total Distribuido	110,997				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,997	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.