



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 26-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	26,550	1,968	760	3.84	28.14
PSR Arequipa SUR	4,500	1,184	68	3.97	31.50
PSR Tacna	20,520	1,182	644	4.00	24.87
PSR Moquegua	170	22	0	3.59	38.97
PSR Ilo	224	30	0	3.81	20.60
PSR La Joya	13,050	704	145	3.89	31.68
Total Distribuido	65,013				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	65,013	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.