



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

28-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,213	2,416	1,072	3.84	26.78
PSR Arequipa SUR	27,405	1,448	249	3.95	30.06
PSR Tacna	23,895	1,183	922	3.80	26.37
PSR Moquegua	168	26	0	3.59	34.75
PSR Ilo	215	30	0	3.81	28.86
PSR La Joya	18,690	1,327	274	3.89	31.49
Total Distribuido	114,586				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,586	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.