



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

29-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,175	2,416	1,056	3.83	24.03
PSR Arequipa SUR	26,625	1,480	824	3.92	25.96
PSR Tacna	25,695	1,300	902	3.69	25.24
PSR Moquegua	168	24	0	3.59	38.48
PSR Ilo	215	29	0	3.81	24.99
PSR La Joya	15,510	1,344	126	3.89	30.62
Total Distribuido	109,389				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,389	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.