



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

30-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,300	2,592	1,224	3.84	24.19
PSR Arequipa SUR	25,200	1,560	772	3.92	26.49
PSR Tacna	23,220	1,721	906	3.89	25.19
PSR Moquegua	168	28	0	3.59	36.50
PSR Ilo	215	30	0	3.81	21.36
PSR La Joya	8,550	1,271	92	4.00	29.35
Total Distribuido	99,654				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	99,654	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.