



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/Set/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	45,792	2,416	1,344	3.83	25.65
<b>PSR Arequipa SUR</b>	22,275	1,480	656	3.95	29.25
<b>PSR Tacna</b>	16,695	1,663	528	4.01	26.42
<b>PSR Moquegua</b>	196	93	0	3.69	36.58
<b>PSR Ilo</b>	199	27	0	3.80	20.62
<b>PSR La Joya</b>	27,180	1,477	0	3.90	29.62
<b>Total Distribuido</b>	112,338	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	112,338	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.