



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 09/Set/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,100	2,480	1,200	3.92	23.10
PSR Arequipa SUR	23,175	1,320	696	3.94	27.15
PSR Tacna	20,295	1,148	705	4.00	22.83
PSR Moquegua	140	23	0	3.69	31.52
PSR Ilo	199	26	0	3.80	17.54
PSR La Joya	16,560	999	0	4.03	26.10
Total Distribuido	104,470	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,470	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.