



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/Set/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 46,575                 | 2,560               | 1,368               | 3.92                      | 22.79                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 23,625                 | 1,496               | 692                 | 3.89                      | 26.14                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 23,490                 | 1,473               | 738                 | 4.00                      | 23.20                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 160                    | 24                  | 0                   | 3.69                      | 33.50                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 211                    | 30                  | 0                   | 3.80                      | 20.36                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 21,648                 | 1,920               | 0                   | 3.90                      | 27.87                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 115,709                | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |         |     |     |     |     |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 115,709 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.