



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28/Set/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,500	2,784	1,544	3.92	25.04
PSR Arequipa SUR	22,725	1,312	736	3.94	27.02
PSR Tacna	23,814	1,443	655	4.00	24.39
PSR Moquegua	176	26	0	3.80	32.71
PSR Ilo	210	29	0	3.80	21.84
PSR La Joya	21,210	1,630	110	3.90	27.24
Total Distribuido	117,636	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,636	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.