



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

02/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,850	2,672	1,136	3.94	24.06
PSR Arequipa SUR	21,366	1,336	318	4.00	26.80
PSR Tacna	24,273	1,416	653	4.01	21.45
PSR Moquegua	136	20	0	3.60	33.74
PSR Ilo	173	27	0	3.81	21.58
PSR La Joya	12,300	2,965	0	3.89	28.97
Total Distribuido	100,099	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,099	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.