



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

03/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,644	2,496	828	3.92	25.54
PSR Arequipa SUR	9,000	1,464	241	3.91	29.82
PSR Tacna	21,546	1,496	0	4.01	27.74
PSR Moquegua	166	25	0	3.60	35.24
PSR Ilo	197	28	0	3.81	26.20
PSR La Joya	13,743	1,853	0	3.89	28.86
Total Distribuido	76,296	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	76,296	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.