



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,975	2,624	1,152	3.91	26.71
PSR Arequipa SUR	27,900	1,544	856	3.91	28.16
PSR Tacna	25,713	1,559	707	4.01	19.55
PSR Moquegua	146	27	0	3.60	35.24
PSR Ilo	200	29	0	3.81	20.97
PSR La Joya	18,480	1,210	0	3.89	28.62
Total Distribuido	115,414	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,414	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.