



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

07/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,113	2,544	1,152	3.95	24.81
PSR Arequipa SUR	28,539	1,544	860	3.92	27.10
PSR Tacna	23,342	1,618	678	4.01	25.49
PSR Moquegua	157	27	0	3.60	34.98
PSR Ilo	197	25	0	3.81	24.59
PSR La Joya	21,330	1,612	0	3.80	29.23
Total Distribuido	118,678	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,678	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.