



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

09/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,050	2,528	804	3.97	28.62
PSR Arequipa SUR	27,225	1,560	588	4.00	27.99
PSR Tacna	20,547	1,576	542	4.01	27.62
PSR Moquegua	145	18	0	3.60	37.75
PSR Ilo	182	26	0	3.81	26.97
PSR La Joya	17,603	1,379	0	3.80	29.98
Total Distribuido	105,752	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,752	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.