



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,344	2,368	1,136	3.95	25.88
PSR Arequipa SUR	25,875	1,592	824	3.94	27.38
PSR Tacna	17,046	1,428	0	3.89	26.64
PSR Moquegua	163	27	0	3.60	36.50
PSR Ilo	177	24	0	3.81	30.25
PSR La Joya	23,310	1,340	0	3.80	29.61
Total Distribuido	109,915	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,915	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.