



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Set/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	41,517	2,464	1,232	3.95	25.32
<b>PSR Arequipa SUR</b>	24,750	1,680	808	3.89	26.27
<b>PSR Tacna</b>	15,030	1,175	0	3.89	21.48
<b>PSR Moquegua</b>	165	29	0	3.60	34.00
<b>PSR Ilo</b>	189	30	0	3.81	23.25
<b>PSR La Joya</b>	22,662	1,340	0	3.89	26.07
<b>Total Distribuido</b>	104,314	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	104,314	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.