



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/Set/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	43,398	2,704	1,120	3.91	26.65
<b>PSR Arequipa SUR</b>	29,925	1,696	1,016	3.89	28.20
<b>PSR Tacna</b>	15,579	1,111	0	4.01	27.48
<b>PSR Moquegua</b>	156	28	0	3.60	36.24
<b>PSR Ilo</b>	194	29	0	3.81	26.90
<b>PSR La Joya</b>	18,960	2,784	0	3.80	30.11
<b>Total Distribuido</b>	108,212	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	108,212	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.