



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,657	2,784	1,024	3.92	23.73
PSR Arequipa SUR	30,492	1,824	1,000	3.86	26.59
PSR Tacna	15,732	1,327	0	3.89	28.72
PSR Moquegua	163	28	0	3.60	37.00
PSR Ilo	189	27	0	3.81	28.47
PSR La Joya	17,028	2,704	0	3.80	31.74
Total Distribuido	107,261	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,261	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.