



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,615	2,704	1,012	3.92	26.53
PSR Arequipa SUR	29,466	1,848	900	3.92	28.46
PSR Tacna	22,455	1,459	534	4.01	27.57
PSR Moquegua	152	26	0	3.60	38.74
PSR Ilo	188	25	0	3.81	23.35
PSR La Joya	21,741	1,544	0	3.80	32.95
Total Distribuido	116,617	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	116,617	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.