



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

23/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,707	2,784	1,144	3.92	26.31
PSR Arequipa SUR	23,400	1,472	556	3.98	29.77
PSR Tacna	22,185	1,530	659	3.89	28.34
PSR Moquegua	132	16	0	3.60	39.48
PSR Ilo	168	23	0	3.81	26.46
PSR La Joya	18,000	2,066	0	3.80	32.80
Total Distribuido	104,592	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,592	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.