



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,900	2,416	824	3.91	28.40
PSR Arequipa SUR	10,800	1,520	264	3.91	31.19
PSR Tacna	23,715	1,496	631	3.89	28.87
PSR Moquegua	164	26	0	3.60	38.42
PSR Ilo	181	24	0	3.81	26.12
PSR La Joya	18,060	1,058	0	3.90	32.24
Total Distribuido	80,820	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	80,820	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.