



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,750	2,672	964	3.92	26.51
PSR Arequipa SUR	27,450	1,592	896	3.91	28.37
PSR Tacna	24,210	1,572	723	4.01	23.09
PSR Moquegua	161	28	0	3.60	32.50
PSR Ilo	195	29	0	3.81	22.07
PSR La Joya	17,730	1,266	0	4.00	27.70
Total Distribuido	112,495	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,495	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.