



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/Set/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 44,028 | 2,576 | 1,080 | 3.92 | 26.93 |
| PSR Arequipa SUR | 29,250 | 1,704 | 318 | 3.95 | 27.80 |
| PSR Tacna | 24,930 | 1,634 | 725 | 4.01 | 21.75 |
| PSR Moquegua | 163 | 29 | 0 | 3.60 | 31.63 |
| PSR Ilo | 196 | 27 | 0 | 3.81 | 20.85 |
| PSR La Joya | 15,600 | 703 | 0 | 3.89 | 26.92 |
| Total Distribuido | 114,167 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 114,167 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.