



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,749	1,814	680	3.92	28.94
PSR Arequipa SUR	7,884	1,351	229	3.97	28.01
PSR Tacna	20,817	1,142	651	4.01	23.49
PSR Moquegua	155	19	0	3.60	33.36
PSR Ilo	191	26	0	3.80	20.80
PSR La Joya	17,217	897	196	3.80	29.37
Total Distribuido	72,013	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	72,013	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.