



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

04/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,000	1,984	612	3.92	29.45
PSR Arequipa SUR	22,275	1,272	648	3.95	30.39
PSR Tacna	23,245	1,236	730	4.01	23.50
PSR Moquegua	150	26	0	3.69	38.19
PSR Ilo	199	29	0	3.80	17.59
PSR La Joya	17,641	1,430	354	3.90	30.98
Total Distribuido	90,510	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	90,510	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.