



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	34,875	2,160	892	3.92	27.21
PSR Arequipa SUR	26,100	1,424	788	3.95	28.64
PSR Tacna	18,270	1,072	285	4.01	25.29
PSR Moquegua	131	25	0	3.69	36.98
PSR Ilo	192	27	0	3.80	28.57
PSR La Joya	17,451	1,241	299	4.00	29.87
Total Distribuido	97,018	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	97,018	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.