



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

07/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,296	2,256	908	3.92	26.84
PSR Arequipa SUR	22,950	1,440	325	4.09	27.20
PSR Tacna	18,270	977	567	4.01	24.28
PSR Moquegua	117	16	0	3.60	34.73
PSR Ilo	181	26	0	3.80	19.56
PSR La Joya	13,200	612	203	3.89	31.35
Total Distribuido	92,013	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	92,013	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.