



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	22,635	1,608	628	3.92	29.59
PSR Arequipa SUR	8,550	1,352	221	3.94	30.54
PSR Tacna	16,008	987	529	4.03	25.74
PSR Moquegua	145	24	0	3.60	36.24
PSR Ilo	179	28	0	3.80	24.70
PSR La Joya	14,760	629	314	3.89	30.64
Total Distribuido	62,277	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	62,277	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.