



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Set/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	38,925	2,320	1,080	3.92	26.36
<b>PSR Arequipa SUR</b>	27,450	1,744	836	3.94	28.10
<b>PSR Tacna</b>	15,868	944	579	4.03	25.12
<b>PSR Moquegua</b>	148	25	0	3.69	35.45
<b>PSR Ilo</b>	183	28	0	3.80	20.08
<b>PSR La Joya</b>	26,553	1,568	333	3.80	29.11
<b>Total Distribuido</b>	109,126	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	109,126	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.