



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,807	2,512	1,080	3.92	25.24
PSR Arequipa SUR	29,475	1,696	744	3.94	27.55
PSR Tacna	19,650	1,000	546	4.03	25.41
PSR Moquegua	135	22	0	3.69	35.73
PSR Ilo	192	28	0	3.80	22.93
PSR La Joya	22,710	1,439	124	4.01	29.45
Total Distribuido	111,969	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,969	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.