



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,400	2,480	1,128	3.92	27.88
PSR Arequipa SUR	25,875	1,496	820	3.97	29.69
PSR Tacna	20,556	1,015	639	4.02	26.62
PSR Moquegua	133	22	0	3.69	37.87
PSR Ilo	174	21	0	3.80	23.18
PSR La Joya	24,648	1,508	230	4.01	30.29
Total Distribuido	112,785	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,785	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.