



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,350	2,272	430	3.92	25.65
PSR Arequipa SUR	27,225	1,736	824	3.92	26.66
PSR Tacna	20,430	1,214	325	4.02	26.50
PSR Moquegua	142	23	0	3.60	35.94
PSR Ilo	168	22	0	3.80	22.32
PSR La Joya	24,099	2,851	79	3.80	28.86
Total Distribuido	109,414	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,414	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.