



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/sep/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,675	2,240	952	3.91	27.66
PSR Arequipa SUR	24,638	1,456	556	3.97	28.59
PSR Tacna	21,375	1,202	681	4.02	26.25
PSR Moquegua	154	25	0	3.69	35.17
PSR Ilo	179	25	0	3.80	25.31
PSR La Joya	17,069	1,460	121	4.01	30.10
Total Distribuido	100,089	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,089	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.