



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28/Set/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,915	2,288	996	3.92	25.08
PSR Arequipa SUR	18,000	1,456	152	3.97	26.93
PSR Tacna	16,083	1,190	375	4.02	26.83
PSR Moquegua	151	168	0	3.60	36.16
PSR Ilo	173	28	0	3.80	28.94
PSR La Joya	2,877	127	73	4.01	29.74
Total Distribuido	77,199	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	77,199	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.