



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30/sep/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 37,125                 | 2,688               | 1,012               | 3.91                      | 25.47                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 20,700                 | 1,568               | 460                 | 3.97                      | 27.34                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 18,144                 | 1,199               | 0                   | 4.02                      | 25.55                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 148                    | 24                  | 0                   | 3.60                      | 34.98                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 173                    | 20                  | 0                   | 3.69                      | 20.06                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 10,198                 | 1,908               | 408                 | 3.80                      | 28.85                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 86,488                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 86,488 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.