



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

7-Set-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	26,816	2,464	776	3.95	24.26
PSR Arequipa SUR	11,357	1,128	134	3.97	25.61
PSR Tacna	17,915	967	498	4.01	23.12
PSR Moquegua	153	20	0	3.59	35.40
PSR Ilo	175	22	0	3.81	18.65
PSR La Joya	12,678	619	146	3.94	28.00
Total Distribuido	69,093	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	69,093	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.