



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

09/Set/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,314	3,008	1,672	3.95	23.78
PSR Arequipa SUR	21,205	1,512	424	3.97	27.81
PSR Tacna	26,328	1,376	629	4.01	24.37
PSR Moquegua	160	33	0	3.59	35.50
PSR Ilo	181	27	0	3.81	20.73
PSR La Joya	10,666	859	80	3.94	28.96
Total Distribuido	111,854	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,854	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.