



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

19-Set-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,622	3,312	470	3.95	23.53
PSR Arequipa SUR	27,706	1,624	688	3.98	27.64
PSR Tacna	26,290	1,360	712	4.01	26.58
PSR Moquegua	137	24	0	3.59	36.97
PSR Ilo	169	22	0	3.81	26.75
PSR La Joya	16,718	1,341	200	3.94	29.75
Total Distribuido	125,643	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	125,643	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.