



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

20-Set-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,299	2,992	1,392	3.97	23.66
PSR Arequipa SUR	25,735	1,576	564	3.98	27.86
PSR Tacna	21,091	1,380	435	4.01	26.74
PSR Moquegua	133	18	0	3.59	36.50
PSR Ilo	164	20	0	3.81	25.50
PSR La Joya	13,061	648	192	3.94	30.24
Total Distribuido	109,481	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,481	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.