



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

22/Set/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,725	3,184	1,360	3.97	24.44
PSR Arequipa SUR	28,433	1,736	680	3.98	28.44
PSR Tacna	23,993	1,336	685	4.01	26.35
PSR Moquegua	162	26	0	3.59	36.50
PSR Ilo	169	21	0	3.81	25.99
PSR La Joya	19,402	1,423	206	3.94	30.25
Total Distribuido	121,885	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	121,885	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.